Příloha k Certifikátu typu ev. č. 07.270.528

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 11.07.2014.

2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
- Žádost o certifikaci ze dne 20.06.2014.

3. U výrobce výrobku bylo provedeno posouzení systému řízení výroby zaměřené na prvky zajišťující pokračování shody výrobků s požadavky certifikace.

4. Podrobné technické údaje charakterizující typ/vzor výrobku:

Jmenovité napětí:	230 V / 50 Hz, 3 x 400V / 50Hz
Jmenovitý výkon:	3 – 36 kW
Stupeň ochrany krytem:	IP 44
Ochrana před úrazem el. proudem:	I. tř. izolace
Max. provozní tlak - voda:	600 kPa
Max. teplota teplonosného media - voda:	110 °C
Max. provozní tlak - olej:	0
Max. teplota teplonosného media - olej:	350 °C
Účel zařízení:	Příprava teplé užitkové vody, zdroj tepla pro ÚT

5. Seznam důležitých částí technické dokumentace:
- viz Zpráva o hodnocení ev. č. 07.290.547 ze dne 22.07.2014.

6. Podmínky platnosti
- Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
- Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřípustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
- Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
- Dozor nad řádnou funkcí systému řízení výroby u výrobce provádí TÜV SÜD Czech na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti ve lhůtě 1x ročně.
- Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
- Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
- K tomuto certifikátu nebylo zřízeno právo užívání zkušební značky TÜV SÜD Czech.
- Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobků s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TÜV SÜD Czech k dispozici.
- V blíže neuvedeném (reklama, používání zkušební značky a certifikátů) se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.

